



Код образца (пробы): 13.01.17.14.1.1

Лаборатория радиационных факторов					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Калий-40	менее 26,6	-	Бк/кг	Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном гамма-спектрометре с использованием программного обеспечения Прогресс; ГОСТ 30108-94
2	Радий-226	4,65	-	Бк/кг	
3	Торий-232	менее 3,56	-	Бк/кг	
4	Удельная эффективная активность	менее 6	370	Бк/кг	
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
эксперт - физик Штырева Т.Ю.					
Ф.И.О. ЛИ и НИ			Подпись		
Жебель Виктор Михайлович					

Измерения проводились согласно нормативным документам:

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов радия- 226, тория- 232, калия -40 в исследованной пробе песчано-гравийной смеси соответствует нормативу 1 класса строительных материалов.



АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д.4(150003, ул. Войнова, д.1)
Телефон, факс: 73-62-69, факс 73-20-52
ОКПО 76534939, ОГРН
ИНН/КПП 7606053148/760601001

Аттестат аккредитации
Зарегистрирован 23.09.2016 г.
№ РОССТУ.0001.510110

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 14-РЛ от 27.01.2017

Наименование пробы (образца):
бетон ячеистый автоклавного твердения

Пробы (образцы) направлены:
ООО "Эко", 150032, г. Ярославль, Костромское шос., 14.

Дата и время отбора пробы (образца): *25.01.2017 08 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *25.01.2017 10 ч. 20 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *начальник ОТК Арсеньев М.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Объект, где производился отбор пробы (образца):
ООО "Эко", 150032, г. Ярославль, Костромское шос., 14.

Код пробы (образца): *13.01.17.14.1.1*

Изготовитель:
ООО "Эко", 150032, г. Ярославль, Костромское шос., 14.

НД на методику отбора: *ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные".*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
*СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299*

Условия транспортировки: *автотранспортом*

Средства измерений, сведения о государственной поверке:
*Измерения проводились на спектрометрическом комплексе "ПРОГРЕСС" зав. № 0396-Б-Г,
свидетельство о поверке № АА 3157901/05186 действительно до 25.09.2017 г.*

26 ЯНВ 2017

Утверждаю
Главный врач:

Н.Л. Карпов

